

Récapitulatif d'exercice incendie #16102

Informations du site

Site	Date de saisie
0311902Z - LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE STEPHANE HESSEL - TOULOUSE	26/09/2022

Déroulement de l'exercice

Date de l'exercice	Durée de l'exercice
26/09/2022 à 09h50	03 minutes 36 secondes

Organisation

Question	Réponse	Observations éventuelles
Exercice inopine	Non	

Application des consignes

Question	Réponse	Observations éventuelles
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	Non	
Tout le monde a évacué	Oui	
Tout le monde a respecté la consigne ne pas revenir en arrière sans autorisation	Oui	
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	Oui	
Le comptage des élèves a été fait sans problèmes	Non	
Les ascenseurs sont restés inutilisés	Oui	

Comportement des personnes évacuées

Question	Réponse	Observations éventuelles
Evacuation immédiate à l'alarme	Oui	
Evacuation en bon ordre	Oui	

Installation techniques particulières

Question	Réponse	Observations éventuelles
Si l'établissement en dispose les équipements asservis à l'alarme incendie ont fonctionné	Non	

Enseignements à tirer

Meilleur encadrement des élèves mais pas toujours de comptage. Le secteur CH n'est pas sorti au bon endroit et a surchargé un point de rassemblement Les véhicules des entreprises du chantier obstruaient les voies de circulation. Le

laboratoire E104 et l'atelier Melec n'entendent pas la sonnerie