Récapitulatif d'exercice incendie #20985

Informations du site

Site	Date de saisie
0311902Z - LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE STEPHANE HESSEL - TOULOUSE	28/09/2023

Déroulement de l'exercice

Date de l'exercice	Durée de l'exercice
28/09/2023 à 09h40	06 minutes

Organisation

Question	Réponse	Observations éventuelles
Exercice inopine	Non	

Application des consignes

Question	Réponse	Observations éventuelles
Tout le monde a entendu le signal d'alarme	Non	
Tout le monde a évacué	Oui	
Tout le monde a respecté la consigne ne pas revenir en arrière sans autorisation	Oui	
Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement	Oui	
Le comptage des élèves a été fait sans problèmes	Oui	
Les ascenseurs sont restés inutilisés	Oui	

Comportement des personnes évacuées

Question	Réponse	Observations éventuelles
Evacuation immédiate à l'alarme	Oui	
Evacuation en bon ordre	Oui	

Installation techniques particulières

Question	Réponse	Observations éventuelles
Si l'établissement en dispose les équipements asservis à l'alarme incendie ont fonctionné	Non	

Enseignements à tirer

problème guidage PR1 (travaux en cours). Tous les enseignants n'ont pas noté les directives ni les plans d'évacuation. Des plans guidant vers les PR seront affichés dans les classes. Le PR derrière les ateliers doit être modifié.